



INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



AUTORIZAȚIE

T.S.

Nr. 4716
Data: 18/06/2026

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII - ADREM INVEST S.A." situat în Municipiul Craiova, Calea SEVERINULUI, Nr. 105, Județ Dolj

aparținând ADREM INVEST S.A.

înmatriculată sub Nr J2006001357402, C.I.F RO 3020924

având sediul social în București Sectorul 1, Bulevardul IANCU DE HUNEDOARA, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 6 și 8

pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru încercările din anexă.

Standard de referință SR EN ISO/IEC 17025

Prezenta autorizație înlocuiește autorizația nr. 4488 din 16/07/2025

Termen de valabilitate până în data de: 01/11/2026

INSPECTOR GENERAL



ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

IAE - Instalații și aparatele electrice

1. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de comandă-control, de telemecanică pilot și de telecomunicație. Verificare continuitate și identificare fire
2. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de comandă-control, de telemecanică pilot și de telecomunicație. Verificare rezistență de izolație
3. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de joasă tensiune $0,6 \div 1$ kV. Verificare continuitate și identificare faze
4. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de joasă tensiune $0,6 \div 1$ kV. Verificare rezistență de izolație
5. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare coeficient de absorbție și indice de polarizare
6. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare continuitate și identificare faze
7. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare izolației cu tensiune înaltă continuă
8. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare manta (înveliș de protecție din PVC sau PE)
9. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare rezistențe ohmice ale conductoarelor și ale ecranelor
10. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicații. Cabluri de energie de medie tensiune $3,5/6 \div 20/35$ kV. Verificare rezistență de izolație
11. Instalații de legare la pământ. Măsurarea rezistenței de dispersie

Inspector general

